

Zařízení pro zásobování požární vodou - hydranty

System zdrojů požární vody, které jsou schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po dobu, která plyne z požadavku technických předpisů, je tvořen:

- **nízkotlakým rozvodem** – správcem je závod EVH
- **vysokotlakým rozvodem požární vody** na blocích BL1 a BL2 (bývalého závodu LAO), rozvod je rovněž využíván ke skrápění zásobníků amoniaku objekt F197A,B, napájení dvou monitorů v prostoru stáčení EDC objekt F2070, skrápění dvou zásobníků EDC objekt F305AB a osmi zásobníků EDC objekt F2090 – správcem je závod EVH
- **vysokotlakým rozvodem závodu PVC** – správcem je provoz VCM a TZO.

II.4.2

Vnější odběrná místa	Vnitřní odběrná místa
- nadzemní a podzemní hydranty - požární výtokové stojany - plnicí místa	- hydrantové systémy typu „C“ - hydrantové systémy typu „D“

Uvedené zdroje požární vody jsou určeny výhradně pro zásobování požární vodou při požárním nebo technickém zásahu.

Je zakázáno používat hydrantové zábradlí k jiným účelům – např. ohraničení výkopu apod.!

Zdroj: Příloha č. 14 k S-3.17.8